

**“INCENDI NEGLI IMPIANTI RIFIUTI - PIANO DI PREVENZIONE”**  
**Scheda Verifica Impianto**  
**Linee guida ministeriali del 15/03/2018 prot. 4064 e successive**  
**del 21/01/2019 prot. 1121**

Comune	<input type="text"/>
Data	<input type="text"/> ora inizio <input type="text"/> ora fine <input type="text"/>
Nome e Cognome dei verbalizzanti	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Ragione Sociale Impianto	<input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text"/>

**Autorizzazione tipo**

- art. 208 D.Lgs 152/06
- art. 216 D.Lgs 152/06
- AUA ex D.P.R. 59/2013
- AIA P.te II d.lgs. 152/2006

**Autorizzazione**

R.G. n.

data

Legale rappresentante	<input type="text"/>
Documento di riconoscimento	<input type="text"/>
Direttore tecnico	<input type="text"/>
Documento di riconoscimento	<input type="text"/>
Personale presente al sopralluogo (solo in caso di assenza dei precedenti)	<input type="text"/>
Documento di riconoscimento	<input type="text"/>

**A - VERIFICA AMMINISTRATIVA - Acquisizione documentazione amministrativa**

Richiedere al titolare le giacenze delle **varie tipologie di rifiuti** presenti al momento del sopralluogo. Sono disponibili?

- SI. In tale caso farsi dare un estratto delle giacenze  
 NO

Note:

Al fine di assicurare il rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti autorizzati nell'impianto\*, il gestore ha adottato un sistema mediante il quale verifica che i carichi in ingresso siano compatibili con la capacità autorizzata e istantanea in termini di trattamento e stoccaggio?

- SI  
 NO

Note:

\* I Quantitativi autorizzati sono quelli contenuti nell'autorizzazione all'esercizio, e non quelli del progetto antincendio approvato dai VVF.

Richiedere al titolare giacenze delle **varie tipologie di prodotti/materie prime seconde** ottenute dalle operazioni di recupero dei rifiuti/end of waste presenti al momento del sopralluogo. Sono disponibili?

- SI  
 NO

Note:

Acquisire l'elenco degli impianti di destino dei rifiuti sottoposti unicamente a stoccaggio (R13/D15) e non recuperati direttamente dall'impianto in esame. Sono disponibili?

- SI  
 NO

Note:

Vi sono mezzi fermi nel sito?

- SI  
 NO

Note:

Fotografare/acquisire targa dei mezzi presenti all'interno dell'impianto anche se vuoti. Se carichi di rifiuti verificare se hanno Formulario di identificazione dei rifiuti. Si ricorda che i mezzi in stazionamento carichi di rifiuti, parcheggiati all'interno dell'impianto, hanno il limite temporale massimo di stazionamento non superiore a 48 h (art. 193 comma 11 d.lg 152/06);

L'impianto ritira rifiuti con codici a specchio?

- SI  
 NO

Acquisire copia dei rapporti di prova della verifica analitica effettuata dal produttore del rifiuto che lo ha conferito (l'allegato all'autorizzazione evidenzia i codici a specchio - vedi ALL.1).

## **B - Ispezione visiva dell'impianto**

### **B.1 VERIFICA GENERALE**

È presente la pesa all'ingresso dell'impianto?

SI  
NO

Note:

Se la pesa non è presente, quale procedura viene adottata per la pesatura?

Vi è un accordo scritto con altra impresa?

Qualora l'Impresa sia stata autorizzata a ritirare rifiuti metallici e/o elettrici ed elettronici e/o sanitari/ospedalieri, è presente l'apparecchiatura per il rilevamento radiometrico, considerata obbligatoria in questi casi?

SI  
NO

Note:

Le tipologie ed i volumi di rifiuti stoccati corrispondono a quelli definiti nelle singole aree individuate nella planimetria allegata all'autorizzazione e ai dati delle giacenze dichiarate dal gestore?

SI  
NO

Verificare se i rifiuti sono stoccati per categorie omogenee, in relazione alla diversa natura - es.: metalli, plastiche, carta, legno, ingombranti, RAEE (frigo, pc). I rifiuti inoltre devono essere distinti tra quelli in ingresso e quelli in uscita. In caso siano presenti rifiuti all'esterno delle aree specifiche autorizzate, non previste in planimetria (per esempio aree a verde, sterrate, di transito) specificare le quantità (indicative) e effettuare rilievo fotografico.

Note:

Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, sono garantiti il passo d'uomo e i corridoi sono ispezionabili?

SI  
NO

Note:

La cartellonistica di identificazione aree e tipologie (codici CER) di rifiuti è presente, chiara e ben visibile per ogni cumulo/cassone/serbatoio?

- SI  
 NO

Note:

Se vi sono cumuli di rifiuti su piazzale esterno, questi, sono coperti da teli?

- SI  
 NO

I teli sono integri e ancorati?

- SI  
 NO

Note:

Se vi sono rifiuti in serbatoi o cisterne dotate di bacino di contenimento: vi sono evidenze di non integrità degli stessi con segnali di percolamenti e/o perdite dai serbatoio e/o dalle cisterne e/o bacini?

- SI  
 NO

Note:

Lo stoccaggio di fusti, cisterne, contenitori sovrapposti é ordinato con appositi corridoi di ispezione al fine di consentire la verifica di eventuali perdite?

- SI  
 NO

Note:

Le strade di transito interne sono agibili e non ostruite?

- SI  
 NO

Note:

In quale stato di manutenzione si presentano le strutture portanti: sono integre e funzionali?

- SI  
 NO

Note:

Vi sono evidenti alterazioni o ammaloramenti di tettoie o macchinari?

- SI  
 NO

Note:

qualora si dovessero riscontrare difformità descrivere quanto riscontrato.

Sotto eventuali cassoni presenti o in prossimità dei cumuli vi sono evidenze di percolamenti?

SI

NO

Note:

In caso di presenza di percolamenti verificare se l'area è impermeabilizzata /pavimentata e indicare se tali percolamenti sono al coperto o allo scoperto

## B.2 VERIFICA SUOLO/ACQUE / AREE STOCCAGGIO

Le pavimentazioni esistenti sia coperto che allo scoperto si presentano in buono stato di manutenzione?	
<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	NO
Note:	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
Le caditoie, i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche di piazzale si presentano in condizioni di corretta pulizia ed integrità?	
<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	NO
Note:	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>

## B.3 VERIFICA CONDIZIONI GENERALI DEL SITO

Sono state segnalate o si riscontrano emissioni odorigene in prossimità del sito?	
<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	NO
Note:	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
Se SI descrivere quali	
<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>	
Sono state segnalate o si riscontrano emissioni acustiche in prossimità del sito?	
<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	NO
Note:	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
Se SI descrivere quali	
<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>	

Effettuare un rilievo fotografico degli elementi rilevanti (rifiuti, macchinari e materiali in stoccaggio) che consentano di mettere in relazione le quantità di rifiuti e di materie rilevate con quelle autorizzate.

C - VERIFICA DISPOSIZIONI PREVENZIONI ANTINCENDIO (DPR 151/2011)

C.1 VERIFICA AMMINISTRATIVA

CONTROLLO AUTORIZZAZIONI ANTINCENDIO (DPR 151/2011) (SE PRESENTE SCIA O CPI)						
DPR 151-2011	Cat A		Cat B		Cat C	
Attività	SOLO SCIA	<input type="checkbox"/>	PROGETTO + SCIA SCIA VVFF INSERIRE NELLE VERIFICHE AMM.VE	<input type="checkbox"/>	PROGETTO + SCIA +CPI SCIA+ CPI VVFF INSERIRE NELLE VERIFICHE AMM.VE	<input type="checkbox"/>

C.2 VERIFICA IMPIANTO


DPR 151-2011	Cat A		Cat B		Cat C	
Attività 70 “depositi” per SUPERFICIE Maggiore di 1000 mq			depositi, di superficie coperta lorda da 1000 mq a 3000 mq. e quantita’ superiori 5000 kg	<input type="checkbox"/>	<u>depositi, di superficie coperta lorda &gt; 3000 mq. e quantita’ superiori 5000 kg</u>	<input type="checkbox"/>
Attività 34 “depositi tipo CARTA”per quantità			con quantitativi i da 5.000 a 50.000 kg	<input type="checkbox"/>	> 50.000 kg	<input type="checkbox"/>
Attività 36 “depositi tipo LEGNA” per quantità			con quantitativi in massa da 50.000 kg a 500.000 kg.	<input type="checkbox"/>	>500.000 kg.	<input type="checkbox"/>
Attività 36 “depositi tipo TESSILI ” per quantità			con quantitativi i da 5.000 a 50.000 kg	<input type="checkbox"/>	> 50.000 kg	<input type="checkbox"/>
Attività 43 : “depositi tipo GOMMA ”per quantità			on quantitativi i da 5.000 a 50.000 kg	<input type="checkbox"/>	> 50.000 kg	<input type="checkbox"/>
Attività 43 : “depositi tipo GOMMA LAVORAZ.E RIGEN.”			Non previsto		>5000 KG	<input type="checkbox"/>

DPR 151-2011	Cat A		Cat B		Cat C	
Attività 44 : "depositi tipo PLASTICA "per quantità			con quantitativi i da 5.000 a 50.000 kg	<input type="checkbox"/>	> 50.000 kg	<input type="checkbox"/>
Attività 49 GRUPPO ENERGIA ELETTRICA	25-350 KW	<input type="checkbox"/>	350-700 KW	<input type="checkbox"/>	>700 KW	<input type="checkbox"/>
Attività 55. demolizioni di veicoli			di superficie anche scoperta da 3000 a 5000 mq	<input type="checkbox"/>	di superficie anche scoperta superiore a 5000 mq	<input type="checkbox"/>
Attività 74 IMPIANTI TERMICI	DA 116 A 350 KW	<input type="checkbox"/>	350-700 KW	<input type="checkbox"/>	>700 KW	<input type="checkbox"/>
Attività 3 Depositi BOMBOLE GPL	da 75 a 300 kg.	<input type="checkbox"/>	DA 300 A 1000 KG	<input type="checkbox"/>	>1000KG	<input type="checkbox"/>
ATTIVITA 4 SERBATOI GPL	0,3 a 5 mc.	<input type="checkbox"/>	da 5 a 13 mc.	<input type="checkbox"/>	> 13 mc.	<input type="checkbox"/>
ATTIVITA' 10 depositi liquidi infiammabili < 125° C			DA 1 A 50 MC	<input type="checkbox"/>	>50 MC	<input type="checkbox"/>
ATTIVITA' 11 depositi liquidi infiammabili >125° C			5-100 MC	<input type="checkbox"/>	>100MC	<input type="checkbox"/>
Attività 12. deposti liquidi infiammabili >65° C	da 1 a 9 mc	<input type="checkbox"/>	capacità da 1 a 50 mc, con capacità	<input type="checkbox"/>	superiore a 50 mc.	<input type="checkbox"/>

Per maggiori informazioni

<http://www.vigilfuoco.it/asp/AttivitaSoggetteElenco.aspx>

Legenda:

 Attività non contemplata nella categoria A
--



**PRESCRIZIONI ANTINCENDIO  
GENERALI**

L'area è accessibile ai mezzi di soccorso (INGRESSO)?

- SI  
 NO

Devono essere rispettate le seguenti dimensioni : L>3.50 mt H> 4 mt Portata dei percorsi destinati a mezzi di soccorso 20T.

È stato predisposto un piano di emergenza interno? Il piano di emergenza interno deve contenere anche la valutazione degli scenari esterni ai sensi della L. 132/2018

- SI  
 NO

Note:

Il gestore dell'impianto ha adottato misure particolari di difesa passiva?  
(videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza)

- SI  
 NO

Se SI descrivere quali

**ESITO FINALE DELL'ISPEZIONE**

Al termine delle verifiche effettuate, indicare l'esito del controllo al fine di consentire alle Autorità competenti l'adozione di azioni conseguenti

- NULLA DA SEGNALARE**  
 **NON O PARZIALMENTE CONFORME**

**Firma verbalizzanti**

**Timbro Firma Azienda e/o intervenuti**