



AUTONOMIA SCOLASTICA NATTA

Via Don Calabria, 16 - MILANO

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

INTERVENTO	RICHIESTA SCUOLA	INTERVENTI REALIZZATI
Fibra ottica	Funzionamento e stabilità della connessione della rete	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato.
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• razionalizzazione degli spazi (lab. fisica) (Finanziamenti europei);• sistemare la pista di atletica e di potenziare gli spazi sportivi;• la pavimentazione di alcuni bagni è inadeguata;• illuminazione esterna.	<ul style="list-style-type: none">• messa in sicurezza sporti di gronda in vari punti dell'edificio;• spurgo tubazione di scarico servizi igienici spogliatoi palestre;• ripristino porte in alluminio danneggiate a causa di furto nottetempo;• riparazioni buche presenti nella pavimentazione in asfalto del parcheggio;• pulizia caditoie situate nel parcheggio;• esecuzione di tre nuovi pluviali di scolo acque dalla copertura;• verifiche attrezzature sportive;• sostituzione corpi illuminanti segreterie;• esecuzione di controsoffitto in fibra minerale in alcuni corpi scala;• ripristino infiltrazioni in vari punti della copertura;• revisione/sistemazione servizi igienici vari;• ripristino funzionalità impianto elettrico in varie occasioni e di alcuni corpi illuminanti dell'edificio;• ripristino perdita tubazione idrica nei laboratori;• ripristino funzionalità cancello elettrico carraio dell'Istituto;• esecuzione di nuovo punto di erogazione acqua nell'aula 22;



		<ul style="list-style-type: none">• verifica/sistemazione intonaco in fase di distacco corridoio palestre;• ripristino pavimentazione in alcuni punti del corridoio e in prossimità dell'ingresso principale;• ripristino in vari punti di battiscopa in legno;• sigillatura di alcune crepe presenti sulle pareti in tutto l'edificio;• sostituzione alcuni vetri accidentati;• ripristino infiltrazioni in vari punti della copertura;• ampliamento impianto elettrico aula di sostegno n 42;• verifica con sistemazione dell'impianto elettrico generale dell'edificio.
Manutenzione impianti antiintrusione	Necessità di potenziare il sistema di allarme e di separare gli allarmi delle palestre da quelli della scuola	ANTINTRUSIONE: Intervento realizzato – FEBB-MARZO 2020
Interventi di riqualificazione energetica	Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)	GARA IN CORSO
Iniziativa didattiche	Nel seminterrato a seguito della bonifica amianto verrà creato dalla scuola uno spazio polifunzionale	Carenza di spazi per le attività di educazione fisica: sono stati presi accordi con la società del Cimiano per garantire alla scuola l'utilizzo dei campi da calcio a tariffe calmierate. La scuola tuttavia non ha utilizzato le strutture del Cimiano poiché
Sgombero		Sgombero arredi fuori uso dal 25 al 31/10/19



**Città
metropolitana
di Milano**

Contributo per piccole spese di manutenzione	Sono stati erogati contributi per l'importo di 4.809€ per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.
--	---