



**DIREZIONE AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE  
DELLA RETE E DEL TERRITORIO**

CAT. AIX

PROT.

9049

Milano,

23 AGO 2018

**TRASMISSIONE A MEZZO PEC**

[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)  
[cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it](mailto:cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it)  
[territorio\\_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it)  
[infrastrutture\\_e\\_mobilita@pec.regione.lombardia.it](mailto:infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it)

**VIA E-MAIL**

[c.merlano@cittametropolitana.milano.it](mailto:c.merlano@cittametropolitana.milano.it)  
[s.pepe@cittametropolitana.milano.it](mailto:s.pepe@cittametropolitana.milano.it)

Spett.le

**Città Metropolitana di Milano**

**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE  
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO  
PUBBLICO**

SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE  
Corso Monforte, 35  
20122 MILANO

e p.c.

**Regione Lombardia**

**UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE CITTÀ  
METROPOLITANA**

**D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - STRUTTURA  
PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO,  
RETICOLI E DEMANIO IDRICO**

**D.G. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ  
SOSTENIBILE – STRUTTURA VIABILITÀ E MOBILITÀ  
CICLISTICA**

Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO

**Oggetto:** conferenza dei servizi: SP 35 dei Giovi, messa in sicurezza degli innesti con la SP 105, in località Badile, e con via A. Moro, in località Moirago. Parere.

Con riferimento alla nota del 01/06/2018, prot. n. 128109 del 28/05/2018 fasc. n. 11.15/2017/376, acquisita agli atti consortili con prot. n. 6072 il 04/06/2018, di indizione di conferenza dei servizi in merito al progetto in oggetto, alla nota prot. 6281 del 11/06/2018, di richiesta d'integrazioni della documentazione progettuale, e alla cartografia integrativa trasmessa con nota prot. 193562 del 10/08/2018, acquisita agli atti consortili con prot. 8774 del 14/08/2018, nonché alle note relative alla richiesta di asservimento del mappale 5 foglio 13 in comune di Zibido S. G. e relativa risposta, prot. 137860 del 08/06/2018, atti consortili prot. 6292 del 11/06/2018 e prot. 7020 del 03/07/2018, si esprime il parere di competenza.

A seguito dell'analisi della cartografia integrativa trasmessa, si riscontra la previsione di realizzazione di un muretto con fondazioni, alla base dell'argine di sinistra del Naviglio di Pavia, ricadente nella fascia di rispetto di 10 m.

Nelle fasce di rispetto, secondo il regolamento di polizia idraulica, approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016, art. 4 c.2, "vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo".

E' necessario, perciò, individuare una diversa soluzione progettuale che non preveda la realizzazione del muro in fascia di rispetto.

Per informazioni: Settore tutela del territorio – Servizio SIT dott. geol. Caterina Cazzaniga  
e-mail: [caterina.cazzaniga@etvilloresi.it](mailto:caterina.cazzaniga@etvilloresi.it) - tel. 02 4856 1353

In merito alla richiesta di messa a disposizione, tramite asservimento, dell'area demaniale in comune di Zibido San Giacomo, identificata con il foglio 13 mappale 5, si ribadisce, quanto già specificato nella nota succitata, ossia che le aree facenti parte del demanio idrico, anche se interessate dalla realizzazione di opere di pubblica utilità, non possono essere espropriate o asservite, ma, eventualmente, potrebbero essere oggetto di concessione per l'uso delle stesse o per la realizzazione d'interventi ammessi dal Regolamento di Polizia Idraulica consortile.

E' necessario, quindi, per le opere e le attività in fascia di rispetto, compreso l'allestimento dell'eventuale area di cantiere, presentare, in tempo utile, la richiesta di concessione/autorizzazione e sottoscrivere il relativo disciplinare prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compilando l'apposita domanda corredata degli elaborati tecnico/progettuali, come descritto nell'apposita modulistica presente sul sito [www.etvilloresi.it](http://www.etvilloresi.it).

A conclusione di quanto espresso in precedenza, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- stralcio dal progetto dell'opera di muratura e di qualunque altra opera non realizzabile in fascia di rispetto;
- sottoscrizione della concessione/autorizzazione di polizia idraulica per le opere realizzabili in fascia di rispetto e/o proprietà demaniale, prima dell'inizio delle attività di realizzazione, secondo le modalità sopra descritte.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il direttore dell'Area Tutela e  
Valorizzazione della Rete e del Territorio  
dott. Roberto Coppola

